

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ05.В.02275
(номер сертификата соответствия)

ТР 0645541
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО «Альпа Коутингс». Адрес: 140005, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Смирновская, д.17. ОГРН: 1095027008240. Телефон (495) 627 75 65, факс (495) 627 75 65.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ». Адрес: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5. ОГРН: 1027739481538. Телефон (495) 702 96 49, факс (495) 702 96 50.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Эмали водно-дисперсионные ALPA ECO LAQUE, изготовленные по ТУ 2313-027-61594166-2011. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
23 1342

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) группа горючести – Г1 (слабогорючий) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемый) по ГОСТ 30402-96; дымообразующая способность – Д3 (высокая) по ГОСТ 12.1.044-89; токсичность продуктов горения – Т2 (умеренноопасная) по ГОСТ 12.1.044-89

код ЕКПС
код ТН ВЭД России


ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № М02761-ТР от 17.10.2011 г. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел.(495) 995-1026. № ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Акт анализа состояния производства № 3074-АП от 14.09.2011 г. ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 г. Схема сертификации 4 С.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))
Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.11.2011 по 08.11.2016



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации  А.Н.Аксенов
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  А.В. Капранов
подпись, инициалы, фамилия